



Ministerstwo Gospodarki

# Przyłączania instalacji wytwórczych OZE do sieci – zmiany legislacyjne

*Zbigniew Kamieński*  
*Dyrektor Departamentu Energetyki*

Warszawa, 6 listopada 2008



# Stan obecny

- blokowanie mocy przyłączeniowych w systemie elektroenergetycznym,
- wydłużanie procedur uzyskiwania warunków przyłączenia.



## Stan obecny (2)

- równe traktowanie przyłączanych podmiotów (tylko potencjalnych i prawdziwych inwestorów) – warunki wydane dla ok. 3 000 MW OZE,
- ekspertyza – wąskie gardło,
- brak informacji ze strony przedsiębiorstw sieciowych o dogodnych miejscach przyłączenia.



# Rozwiązanie problemów

- zmiana ustawy – *Prawo energetyczne* z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.).



# Zawartość wniosku o określenie warunków przyłączenia

- oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie,
- określenie nieruchomości, obiektu lub lokalu, do którego składający wniosek posiada tytuł prawny,
- informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia wymagań stanowiących warunek (zdefiniowany w art. 7a) przyłączenia do sieci urządzeń, instalacji i sieci.



# Zaliczka na poczet opłaty za przyłączenie

- wysokość bezzwrotnej zaliczki (poza dwoma przypadkami) na poczet opłaty przyłączeniowej wynosi 50 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej,
- zaliczkę wnosi się w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.



## Zaliczka na poczet opłaty za przyłączenie (2)

- w przypadku wysokości zaliczki przekraczającej wysokość przewidywanej opłaty przyłączeniowej – różnica podlega zwrotowi wraz z odsetkami,
- zaliczka podlega zwrotowi w przypadku, gdy przedsiębiorstwo sieciowe odmówi zawarcia umowy o przyłączenie z przyczyn niezależnych od podmiotu, któremu wydało warunki przyłączenia.



# Załączniki do wniosku

- obowiązek przedkładania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- obowiązek przedkładania innych dokumentów w przypadku farm off shore.



# Ekspertyza wpływu na system elektroenergetyczny

- urządzenia, instalacje lub sieci przyłączane bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej o napięciu 110 kV i wyższym,
- odpowiedzialny za wykonanie – przedsiębiorstwo sieciowe,
- koszty wykonania ekspertyzy uwzględnia się w opłatach za przyłączenie do sieci, o których mowa w art. 7, ust. 8, pkt 1 i 3 ustawy – *Prawo energetyczne*.



# Termin wydania warunków przyłączenia od dnia złożenia kompletnego wniosku

- 30 dni – przyłączanie do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
- 60 dni – przyłączanie do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV i niższym niż 110 kV,
- 90 dni – przyłączanie do sieci o napięciu 110 kV i wyższym (dla podmiotów, dla których wymagana jest ekspertyza wpływu na system elektroenergetyczny, termin wynosi 150 dni).



# Ważność warunków przyłączenia

- 2 lata,
- brak możliwości przedłużenia.



# Transparentność

Dostępna publicznie informacja o:

- podmiotach (ich siedzibie lub miejscu zamieszkania) ubiegających się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV, lokalizacji przyłączenia, mocy przyłączeniowej, datach wydania warunków przyłączenia, datach zawarcia umowy o przyłączenie i rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej,



## Transparentność (2)

Dostępna publicznie informacja o:

- wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej dla stacji elektroenergetycznych lub ich grup, wchodzących w skład sieci o napięciu 110 kV i wyższym, a także planowanych zmianach tych wielkości w okresie następnych 5 lat (od dnia publikacji tych danych).



# Kary

- kara za naruszenie terminu wydania warunków przyłączenia – min. 5000 zł za każdy dzień zwłoki,
- wysokość kary nie może przekroczyć:
  - 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, lub
  - 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.



# Przeznaczanie przychodów z opłat zastępczych i kar

- wspieranie odnawialnych źródeł energii,
- wspieranie budowy sieci elektroenergetycznych służących przyłączaniu tych źródeł.



# Przepisy przejściowe

- jeżeli podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV przed dniem wejścia w życie ustawy:
  - złożył kompletny wniosek o określenie warunków przyłączenia,
  - otrzymał warunki przyłączenia, które są ważne nie krócej niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,
  - nie zawarł umowy o przyłączenie do sieci,wnosi zaliczkę w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy pod rygorem utraty warunków.



## Przepisy przejściowe (2)

- jeżeli podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV przed dniem wejścia w życie ustawy:

- złożył kompletny wniosek o określenie warunków przyłączenia,
- nie otrzymał warunków przyłączenia

dostarcza w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.



## Przepisy przejściowe (3)

- zakres i warunki wykonania ekspertyzy uzgodnione przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność przez okres ustalony z odpowiednim operatorem, jednak nie dłużej, niż przez 5 miesięcy od wejścia w życie ustawy,
- ekspertyza wykonana na zasadach dotychczasowych staje się ekspertyzą, o której mowa w niniejszej ustawie po jej uzgodnieniu z właściwym operatorem.



# Koszty bilansowania

- koszty wynikające ze stosowania dla źródeł wiatrowych odmiennego bilansowania uwzględnia się w kosztach stanowiących podstawę do kalkulacji stawek opłat przesyłowych w taryfie operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego

# Dziękuję za uwagę

Kontakt: **Zbigniew Kamiński**  
Dyrektor Departamentu Energetyki  
Ministerstwo Gospodarki  
Pl. Trzech Krzyży 3/5,  
00-507 Warszawa

E-mail: [zbigniew.kamienski@mg.gov.pl](mailto:zbigniew.kamienski@mg.gov.pl)

Tel.: + 48 22 693 53 79

Fax: + 48 22 693 40 35